Majalah Bulanan

Rp 20.000,-

Persatuan
Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia

air minum

edisi 220 Januari 2014

ISSN 0126-2785

Rakernas PERPAMSI 2014

Menunggu Peran Strategis

Roughing filter atau filter berbutir besar, biasa disebut filter kasar, jarang diterapkan di PDAM jika dibandingkan dengan prasedimentasi. Keduanya adalah unit operasi praolah (*pretreatment*) untuk menyisihkan partikel kasar (*coarse solid*). Secara kualitas pengolahan, hasil olahan *roughing filter* lebih jernih daripada prasedimentasi untuk debit yang sama.

Kelemahannya pada biaya investasi yang mahal dan perlu operator terlatih untuk operasi-rawatnya. Cara atau prosedur *backwashing*-nya berbeda dengan prosedur *backwashing* pada *rapid sand filter* yang lumrah digunakan di PDAM. Juga berbeda dengan *backfilling* pada *slow sand filter*. *Backwashing* dilakukan secara putus-kejut untuk menimbulkan palu-air (*water-hammer*) agar endapan partikel di sela-sela kerikil (*parasitas*, *perviousness*) lepas dan mengalir bersama air ke luar filter.

Karakteristik Filter

Vertical roughing filter yang difungsikan sebagai pemisah zat padat besar biasanya terdiri atas tiga lapis media filter yang dipasang seri dengan diameter antara 4 – 20 mm. Arah alirannya ada dua, yaitu ke bawah dan ke atas berdasarkan letak bagian masuk dan keluarnya atau *inlet* dan *outlet*-nya. Semua media filter kasar ini terendam air baku dengan posisi lapisan teratas 10 cm di bawah muka air. Contoh pola susunan *vertical roughing filter* disajikan pada gambar terlampir.

Sejumlah negara sudah menerapkan filter kasar ini. Di China, instalasi Xiaojiang dibangun di dekat Sungai Qiantang. Air baku dipompa ke IPAM sejauh 1 km. Karena konsentrasi lempungnya tinggi, maka kehilangan tekanan pun tinggi selama pengaliran dan terjadi endapan di dalam pipa. Dibuatlah dua unit filter kasar aliran vertikal yang mampu menurunkan kekeruhan dari 500 NTU menjadi 60 – 180 NTU. Di Iran, dibuat instalasi Chamkhalifeh untuk mengolah air Sungai Zayandehrud. Instalasi ini dibangun dua meter di bawah muka air sungai, terdiri atas tiga bagian yang dipisahkan oleh sekat berlubang. Ketinggian media filter kasar di dalam kompartemen rata – rata 2,5 m. Di kota Lusaka, Zambia, dibangun filter kasar aliran ke atas pola lapis (*layer*) dengan kecepatan 0,4 m/jam. Fiter ini berhasil menyisihkan kekeruhan air baku 300 NTU hingga 93 persen.

Bagaimana terapannya di Indonesia? Penulis belum memperoleh data terapan lapangan filter kasar ini. Tetapi kinerja filter ini dalam skala semi-lapangan dapat disampaikan di bawah ini. Filter dibuat

Vertical Roughing Filter, Pengolah Sungai Citarum

Oleh Gede H. Cahyana

Dosen Teknik Lingkungan, Universitas Kebangsaan, Bandung

Gambar 1. *Roughing filter* aliran ke bawah.

Gambar 2. Roughing filter aliran ke atas (pola seri).

di dekat IPAM Cikoneng milik PDAM Kabupaten Bandung. Diagramatik filter skala semi-lapangan ditampilkan pada Gambar 4. Air baku masuk ke bak 1 kemudian dipompa ke bak 2 (CHB, Constant Head Box) dan dialirkan secara gravitasi ke inlet filter.

Air baku berasal dari Sungai Citarum dengan variasi kekeruhan antara 100 NTU – 1.000 NTU. Kekeruhan terendah terjadi pada musim kemarau sedangkan tertinggi terjadi pada musim hujan. Kekeruhan bisa mencapai 10.000 NTU pada saat hujan di hulu Citarum. Saat ini IPA Cikoneng yang *intake*-nya di Desa Cibangoak, Kecamatan Pacet, mampu mengolah debit dan efluen yang memenuhi baku mutu air minum pada kekeruhan 600 NTU. Pada penelitian ini, Sopandi, A (2013), mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan mencampur air Citarum dengan konsentrat lumpur untuk memperoleh kekeruhan sesuai dengan rencana penelitian.

Pada kecepatan filtrasi 0,3 m/j dan air baku 100 NTU diperoleh efisiensi hingga 83,9%, pada 250 NTU sebesar 83,2%, dan pada 500 NTU efisiensinya 79,96%. Pada kecepatan filtrasi 1,0 m/j dan air baku 100 NTU diperoleh efisiensi 77,9%, 250 NTU sebesar 75,9%, dan 500 NTU sebesar 58,4%. Disimpulkan dari penelitian ini, *vertical roughing filter* mampu menyisihkan kekeruhan antara 58,4% - 83,9% pada kecepatan filtrasi yang sesuai dengan kriteria desain.

Mengacu pada hasil penelitian tersebut, terbuka peluang bagi PDAM untuk menerapkan filter kasar aliran ke atas sebagai praolah. Kebutuhan

tempat untuk pembuatan *vertical roughing filter* aliran vertikal dengan debit 250 l/det dan kecepatan filtrasi 1,0 m/j adalah 900 m². Alternatif dimensi bangunan yang bisa digunakan adalah: 1 unit filter berukuran 30 m x 30 m, 2 unit filter berukuran 20 m x 22.5 m, atau 4 unit filter berukuran 15 m x 15 m.

Gambar 3. Roughing filter aliran ke atas (pola lapis).

Keterangan :

← = Arah ALiran

Gambar 4. Diagram penelitian roughing filter aliran ke atas.