Aplikasi Filter Pasif Rc Untuk Mereduksi Harmonik Pada Ac/Dc/Ac Konverter

Asnil*)

*Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro, FT-UNP

Abstract

This paper presents the design and analysis of a low pass passive filter to reduce harmonics component at the ac side (input) of three-phase ac/dc/ac converter. The filter configuration consists of resistor and capasitor, that cut off the frequency above 150 Hz.

Keyword: voltage, current, harmonic distortion.

Pendahuluan

Penggunaan ac/dc/ac konverter tiga fasa pada industri mempunyai peranan penting terutama untuk mengatur kecepatan motor induksi tiga fasa. Namun demikian, penggunaan konverter ini menimbulkan efek lain pada sistem yang disebut dengan harmonik. Konverter dikategorikan kepada beban non linear yang merupakan penyebab timbulnya harmonik. Apabila harmonik ini tidak dikendalikan, akan membawa dampak yang tidak baik kepada sistem, karena harmonik yang dihasilkan oleh konverter akan

mengalir ke sumber dan ke beban dari konverter itu sendiri.

Pada penelitian ini, solusi yang ditawarkan untuk mereduksi harmonik adalah dengan pemasangan filter pasif jenis low pass dengan komponen resistor dan kapasitor. Filter ini dipasang pada sisi input (sisi ac) dari konverter dengan menggunakan *power system analizer* untuk mengetahui kandungan harmonik pada sistem. Pengukuran dilakukan pada dua skenario, yakni pada saat konverter tidak dipasang filter dan setelah konverter dipasang filter.

Gambar 1. Blok diagram penelitian sebelum dipasang filter pasif

Gambar 2. Blok diagram penelitian setelah di pasang filter pasif

Tinjauan Pustaka

2.1. Harmonik

Harmonik merupakan salah satu komponen sinusoida dari satu periode gelombang yang mempunyai frekuensi

kelipatan bulat dari frekuensi fundamentalnya. Gelombang yang terdistorsi terdiri dari beberapa harmonik, dan harmonik yang pertama dikenal sebagai frekuensi dasar atau fundamental.

Seterusnya harmonik dengan kelipatan ganjil dari frekuensi fundamental disebut dengan harmonik ganjil dan harmonik kelipatan genap dari frekuensi fundamental disebut sebagai harmonik genap.

Distorsi harmonik disebabkan karena adanya beban non linear dalam sistem tenaga (Dugan, 2004). Beban non linear adalah salah satu jenis peralatan listrik yang berperilaku dapat mengubah bentuk gelombang arus atau tegangan kepada bentuk tertentu yang tidak sinusoida lagi, dan salah satu contohnya adalah ac/dc/ac konverter. Gambar berikut menunjukkan bentuk gelombang sinusoida yang terdistorsi oleh harmonik.

Gambar 3. Gelombang fundamental dan harmonik ke-3 berbeda fasa 180o

Gambar 4. Gelombang fundamental dan harmonik ke-3 berbeda fasa 0o

Harmonik ke-3 artinya harmonik yang mempunyai frekuensi tiga kali dari frekuensi fundamentalnya, jadi bila frekuensi fundamental 50 Hz, maka harmonik ke-3 mempunyai frekuensi 150 Hz, atau dapat dituliskan dengan persamaan $f_n = n \times f$, dimana n bilangan bulat. Karakteristik harmonik dapat direpresentasikan dengan deret fourier.

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^m \{a_n \cdot \cos(n\omega_0 t) + b_n \cdot \sin(n\omega_0 t)\} \quad \dots\dots\dots(1)$$

Atau dalam bentuk lain menjadi,

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^m C_n \cdot \sin(n\omega_0 t + \varphi_n) \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dimana $C_0 = \frac{a_0}{2}$ = komponen dc

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad = \text{nilai}$$

harmonik yang ke-n

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) \quad = \text{sudut fase}$$

harmonik ke-n

Deret fourier dapat diaplikasikan untuk persamaan tegangan dan arus harmonik sebagai berikut:

$$v(t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2} V_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_n) \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$i(t) = \sum_{n=1}^{\infty} i_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2} I_n \sin(n\omega_0 t + \varphi_n) \quad \dots\dots\dots(4)$$

dengan bagian dc biasanya diabaikan untuk kesederhanaan, V_n dan I_n adalah nilai harmonik untuk orde ke-n pada masing-masing tegangan dan arus.

Perbandingan nilai rms komponen harmonik terhadap komponen dasar biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Indeks ini disebut dengan THD (Total Harmonic Distortion), dan biasanya digunakan untuk menyatakan penyimpangan bentuk gelombang yang mengandung harmonik terhadap gelombang sinus yang sempurna dalam satu periode. Dimana nilai THD dari bentuk gelombang sinus sempurna pada frekuensi dasar adalah nol.

THDv =

$$\sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}{V_1^2}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{THDi} = \sqrt{\frac{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2}{I_1^2}} \times 100 \% \quad \dots\dots\dots(6)$$

Persamaan (5) dan (6) merupakan persamaan untuk nilai THD tegangan dan THD arus. Kontribusi masing-masing komponen harmonik terhadap distorsi arus dinyatakan oleh IHD (Individual Harmonic Distortion). Nilai IHD harmonik tegangan dan arus pada

harmonik ke-n didefinisikan sebagai $\frac{V_n}{V_1}$

dan $\frac{I_n}{I_1}$. Batas-batas nilai harmonik tegangan dan arus di sesuaikan

berdasarkan standar IEEE 519-1992.

Tabel 1. Batas distorsi tegangan menurut standar IEEE 519-1992

Bus voltage at PCC	Individual voltage distortion (%)	Total voltage distortion THD (%)
69 kV and below	3.0	5.0
69.001 kV through 161 kV	1.5	2.5
161.001 kV and above	1.0	1.5

Tabel 2. Batas distorsi arus menurut standar IEEE 519-1992

Isc/I _L	<11	11 h<17	17 h<23	23 h<35	h	TDD
<20	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20<50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
50<100	10.0	4.5	4.0	1.5	0.7	12.0
100<1000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
>1000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0

2.2. Low pass filter

Low-pass filter yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gabungan komponen resistor dan kapasitor yang dipasang pada sisi input konverter. *Filter* ini dirancang untuk dapat melewatkan frekuensi di bawah frekuensi *cut-off* dan menahan atau meredam frekuensi di atas frekuensi *cut-off*. Gambar berikut memperlihatkan tipe *filter* pasif jenis *low-pass* yang digunakan pada penelitian.

Gambar 5. Rangkaian *filter* pasif jenis *low-pass*

V_{in} adalah tegangan input yang masuk ke rangkaian dan V_{out} adalah tegangan yang keluar dari rangkaian yang menjadi input untuk konverter. Nilai V_{out} dapat dicari dengan persamaan berikut;

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \frac{1/C_s}{R + 1/C_s} = V_{in}(s) \frac{1}{1 + RC_s} \dots\dots\dots(7)$$

Nilai resistor dan kapasitor dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai frekuensi *cut-off*, yaitu untuk menentukan pada frekuensi berapa sinyal dapat dilewatkan. Menentukan nilai resistor dan kapasitor dapat digunakan persamaan berikut;

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \dots\dots\dots(8)$$

Dimana, f_o adalah frekuensi *cut-off*. Setelah menentukan nilai frekuensi *cut-off* dan nilai dari kapasitor, maka nilai resistor dapat dicari. Apabila nilai frekuensi *cut-off* dan nilai resistor yang ditentukan terlebih dahulu, nilai kapasitor juga dapat dicari dengan menggunakan persamaan (2.22). Menentukan sudut fasa dari frekuensi *cut-off* dapat digunakan persamaan berikut;

$$\varphi = -\arctan(2\pi fRC) \dots\dots\dots(9)$$

dengan tatapan waktu

$$\tau = RC \dots\dots\dots(10)$$

Secara teori, nilai frekuensi yang berada di atas *cut-off* akan dilewatkan melalui kapasitor, dan yang berada di bawah frekuensi *cut-off* akan tetap dialirkan menuju beban. Hal ini bisa terjadi karena nilai reaktansi dari kapasitor akan semakin kecil jika nilai frekuensi semakin besar sehingga mudah untuk dilewati. Begitu juga sebaliknya dengan reaktansi jaringannya, akan semakin besar jika nilai frekuensi bertambah sehingga semakin sulit untuk dilewati oleh frekuensi harmonik tinggi.

III. Hasil dan Pembahasan

Sumber tegangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah trafo 3 fasa yang disuplay dari jaringan PLN. Sedangkan konverter yang dipakai adalah AC/DC/AC konverter tiga fasa dengan kemampuan 0,75 KW, 380/220 Volt. Konverter di gunakan untuk kendali kecepatan motor induksi tiga fasa 0,37 KW, 50 Hz

III.1. Hasil pengukuran nilai harmonik pada saat konverter belum dipasang filter.

Gambar 6. Spektrum tegangan harmonik sebelum dipasang filter

Dari gambar di atas, terlihat bahwa komponen harmonik didominasi oleh harmonik orde ganjil dengan nilai komponen tertinggi pada orde ke-5 fasa S dengan nilai 2,772%, sedangkan fasa R dan T adalah 2,465% dan 2,461% .

Sedangkan untuk nilai total distorsi harmonik (THD) tegangan masing-masing untuk fasa R, S, dan T adalah 2,615%, 2,839%, dan 2,535%.

Gambar 7. Bentuk gelombang tegangan sebelum dipasang filter

Gambar 8. Spektrum arus harmonik sebelum dipasang filter

Gambar 9. Gelombang arus harmonik sebelum di pasang filter

Dari gambar 8 dan gambar 9 di atas, dapat dilihat arus harmonik tertinggi terdapat pada orde ke-5, yaitu fasa R dengan nilai 102,3%, diikuti fasa S sebesar 89,94%, dan fasa T sebesar 72,67%. Sedangkan nilai Total distorsi harmonik (THD) arus pada fasa R adalah sebesar 261,319%, pada fasa S sebesar 197,376%, dan pada fasa T sebesar 208,965%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai komponen arus harmonik melebihi batas yang ditentukan seperti yang tertera pada standar IEEE 519-1992. Sedangkan nilai komponen harmonik untuk tegangan masih pada batas yang diizinkan.

III.2. Filter Pasif

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya, didesainlah sebuah *low pass filter* yang terdiri dari komponen resistor

dan kapasitor. *Filter* ini diharapkan dapat melewati frekuensi yang berada di bawah frekuensi *cut-off* dan memotong atau mengurangi amplitudo di atas frekuensi *cut-off*, dimana frekuensi *cut-off* adalah 150Hz. Setelah menentukan frekuensi *cut-off*, maka ditentukan pula nilai kapasitor yang akan digunakan, hal ini dilakukan karena nilai kapasitor yang tersedia di pasaran sangat terbatas. Untuk mencari nilai resistor digunakan persamaan (8). Dari hasil perhitungan dengan frekuensi *cut-off* 150 Hz dan kapasitor yang digunakan adalah 120 μF , maka di dapat nilai resistor sebesar 8,85 Ohm. Resistor dengan nilai 8,85 Ohm tersebut tidak ada tersedia di pasaran, selain dari itu, resistor yang digunakan harus memiliki kemampuan daya yang cukup besar.

Upaya yang dilakukan mengatasi hal ini adalah dengan membuat lilitan menggunakan kawat nikelin hingga

diperoleh nilai resistansi mendekati hasil rancangan. Nilai resistansi yang digunakan adalah 9 Ohm, hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan nilai resistansi sebesar 8,85 Ohm. Berdasarkan nilai resistansi dan kapasitansi yang diperoleh, maka nilai frekuensi *cut-off* berubah menjadi 147,44 Hz (menggunakan persamaan 8).

Gambar 10. Rangkaian *filter* yang digunakan pada penelitian

Berdasarkan hasil rancangan *filter* yang digunakan pada penelitian, maka amplitudi gelombang yang mempunyai frekuensi di bawah 147,44 Hz akan dilewatkan dan frekuensi di atas 147,44 Hz akan mengalami peredaman.

Tahapan selanjutnya adalah memasang *filter* pada rangkaian penelitian seperti pada gambar 2, kemudian melakukan penelitian selanjutnya untuk melihat seberapa besar pengaruh *filter* pasif yang dibuat dalam meredam arus harmonik.

III.3. Hasil pengukuran nilai harmonik setelah dipasang filter

Gambar 11. Spektrum harmonik tegangan setelah dipasang filter

Setelah pemasangan *filter*, orde harmonik tetap didominasi oleh orde ganjil, yakni orde ke-5. Berturut-turut fasa R, fasa S dan fasa T sebesar 2,40%, 2,419%, dan 2,345%. Dengan demikian terjadi penurunan tegangan sebesar 0,225% pada fasa R, 0,353% pada fasa S,

dan 0,116% pada fasa T. Sedangkan nilai THD tegangan berturut-turut fasa R, S, dan T adalah 2,314%, 2,529%, dan 2,402%. Dengan demikian terjadi penurunan nilai THD tegangan sebesar 0,307% pada fasa R, 0,311% pada fasa S, dan 0,312%.

Gambar 11. Bentuk gelombang tegangan setelah dipasang filter

Gambar 12. Spektrum harmonik arus setelah dipasang filter

Setelah dipasang filter, terjadi penurunan harmonik arus yang besar. Setelah dipasang filter, harmonik arus untuk fasa R, S, dan T berturut-turut sebesar 5,622%, 6,445%, dan 6,295%. Dengan demikian, terjadi penurunan harmonik sebesar 96,84% untuk fasa R, 79,08% untuk fasa S, dan 66,52% untuk

fasa T. Sedangkan nilai THD arus setelah dipasang filter menjadi 5,679% fasa R, 6,471% fasa S, dan 6,307% fasa T. Dengan demikian terjadi penurunan THD arus setelah dipasang filter sebesar 255,64% pada fasa R, 190,905% fasa S, dan 202,658 pada fasa T.

Gambar 13. Gelombang arus harmonik setelah dipasang filter

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat terjadi penurunan nilai harmonik yang besar, dimana filter yang digunakan adalah jenis *low pass* dengan komponen resistor dan kapasitor.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa untuk mereduksi nilai harmonik dapat dilakukan menggunakan filter. Pada penelitian ini digunakan filter pasif jenis *low pass* dengan komponen resistor dan kapasitor. Filter yang

digunakan dapat mereduksi nilai orde harmonik tegangan sampai 0,353%, THD tegangan sampai 0,312%. Sedangkan untuk orde harmonik arus filter bisa mereduksi sampai 96,84% dan THD arus bisa direduksi sampai 255,64%.

V. REFERENSI

Ali Emadi, Abdolhosein Nasiri, Stoyan B. Bekiarou., 2005, "Uninterruptible

- Power Supplies and Active Filters
“, CRC Press, New York.
- Arillaga, Jos dan Neville R. Watson., 2003,
“Power System Harmonic” Jhon
Wiley & Sons, Ltd, New Zealand.
- Aysen Arsoy, S. Mark Halpin, Yilu Liu,
Paulo F. Ribeiro., 1999, ”Modeling
and Simulation of Power Sistem
Harmonics”, IEEE
- Chen Bo, Zeng Xiangjun, Xv Yao., 2006, “
Three Tuned Passive Filter to
Improve Power Quality”,
International Confrence on Power
Sistem Technology. IEEE, 1-4244-
0111-9/06, pp: 1-5.
- Das, J.C., 2002, “Power System Analisis”,
Marcel Dekker, Inc, New York.
- IEEE Std 519-1992., 1993, “IEEE
Recommended Practices and
Requirements for Harmonic
Control in Electric Power Sistems”,
New York.
- Paice, Derek. A., 1996, “Power Electronic
Converter Harmonic”, IEEE Press,
New York.
- Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghan,
Surya Santoso, H. Wayne Beaty.,
2004, “Electrical Power Sistem
Quality, Second Edition”,
McGraw-Hill.
- S.N. AL. Yousif, M. Z. C. Wanik, A.
Mohamed., 2004, “Implementation
of Different Passive Filter Designs
for Harmonic Mitigation”, National
Power & Energy Conference
(PECon) Proceedings, 0-7803-
X724-41041320.00 02004 IEEE,
pp: 229 – 234, Kuala Lumpur,
Malaysia
- Timothy L. Skvarenina., 2002, “The Power
Electronics Handbook”, CRC
Press, New York